Приложение № 5
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы ООО "ВКС-Инвест"
по созданию, реконструкции, модернизации объектов
системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения
в МО «Новодевяткинское сельское поселение»
на 2021-2035гг.

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
МО "Новодевяткинское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
на 2021-2035 годы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	год														
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	**Показатели качества питьевой воды**																
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций и иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Доля потерь воды в централизоанной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	10,80														3,77
2	**Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения**																
2.1	Количество перерывов в подаче воды, в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение поподаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете напротяженность водопроводной сети в год	Ед/км	0,57														0,07
3	**Показатели энергетической эффективности**																
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиском процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт·ч/куб.м	0,43														0,35